

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево

(место составления акта)

« 30 » августа 2019 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 68

По адресу/адресам: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1, 33

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения(приказа) от 29.07.2019 года № 68 начальника отдела надзорной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора г.о. Похвистнево и м.р.

Похвистневский по пожарному надзору) Абросимова Сергея Валерьевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: _____

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование юридического лица,

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево»

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

« » 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа


(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки) Иванов В.Г. 29.07.19 г. ✓ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Азат Сулейманович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Иванов Вадим Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

Директор ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
Учебный корпус по адресу: г. Похвистнево ул. Малиновского, 1			
1	Допущено заполнение проемов в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, свидетельствующие о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери). (не установлена противопожарная дверь в помещении электрощитовой).	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 13 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.4.4, п. 5.4.20 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»
Здание общежития по адресу: г. Похвистнево ул. Малиновского, 33			
2	Допущено заполнение проемов в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, свидетельствующие о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах	ч. 4 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1,3 ст. 6, ч. 1, 13 ст. 88, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 4.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.4.4, п.	ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»

(противопожарные двери). (не установлены противопожарные двери в помещении прачечной, гладильной, кладовой, электрощитовой).	5.4.20 СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	
--	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание № 150/1/1, № 151/1/1 от 19.12.2018 г.

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 68/1/1 от 30.08.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Сафиуллин Азат Сулейманович

«30» августа 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иванов Вадим Геннадьевич
Директор ГБПОУ «Губернский колледж города Похвистнево»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

 » августа 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)